Технические условия

на подключение точки трехфазного учета электроснабжения.

Объект; подвальные помещения № 6-13,17,19-26,30-33,54,56.

Абонент; МГУП «Тирастеплоэнерго»

Расположенного по адресу; г. Днестровск, ул. Первомайская 5.

(по третьей категории надежности)

1 . Место присоединения; ВРУ – 0.4 кВ, ж/д, №5, ул. Первомайская с установкой коммутационного аппарата на запрашиваемую нагрузку.

2. Разрешенная мощность 15 кВт, 380 В.

3. Подключение электроустановки выполнить цельной кабельной линией, маркой сечением и методом прокладки согласно проекта.

4. Учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком, АМТ –В1Е 3*220/380 5(100) А , в компактной коробке «BZUM» с коммутационным аппаратом на запрашиваемую мощность.

5. Разработать и предоставить на согласование соответствующие разделы проекта электроснабжения в МУП « ЖЭУК г. Днестровска», ГУП ЕРЭС, Государственную службу надзора ПМР.

6. Оборудовать электроприемники технологическими защитами обеспечивающими исправность эл. оборудования при исчезновении напряжения или изменении его параметров.

7. Освещение прилегающей территории выполнить со своего учета.

8. Учет эл. энергии зарегистрировать в группе сбыта Слободзейских РЭС.

9. Акт определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон составить с представителями МУП «ЖЭУК г. Днестровска»

10 Технические условия и акт определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон составить с представителями ГУП «ЕРЭС»

Технические условия выданы 6.09.2021 г. сроком на один год.

Директор МУП «ЖЭУК г. Днестровска» О.А. Чебан

Генеральный директор
МГУП «Тирастеплоэнерго» О. М. Ищенко

Согласовано с ГУП « ЕРЭС »
Начальник Слободзейских РЭС А.В. Ескин