

*Приложение № 2
к закупочной документации*

**Техническое задание на поставку автоматических выключателей
для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2021 году**

1. Перечень приобретаемого оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Автоматический выключатель 1P 16A В	1 584
2	Автоматический выключатель 1P 10A В	48
3	Автоматический выключатель 2P 16A В	1 440
4	Автоматический выключатель 2P 20A В	144
5	Автоматический выключатель 2P 25A В	3 168
6	Автоматический выключатель 3P 20 A В	288
7	Автоматический выключатель 3P 25A В	192
8	Автоматический выключатель 3P 25A С	48
9	Автоматический выключатель 3P 32A В	48
10	Автоматический выключатель 3P 32A В	48

2. Общие требования к товару.

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовленным не ранее I квартала 2021 года).

2.2. Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 29322-2014 – «Напряжения стандартные»;
- ГОСТ 50345-2010 – «Аппаратура малогабаритная электрическая»
- ГОСТ 9098-78т «Выключатели автоматические на токи до 6300 А и напряжение до 1000 В.

2.3. Должна быть предусмотрена возможность одновременного присоединения шиной и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов, защёлки на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.

Увеличенная прочность в зоне присоединения проводника за счёт применения заклепок.

Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С.

2.4. Поставляемый товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

Количество полюсов:	1; 2; 3.
Номинальный ток:	16, 20, 25, 32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	B; C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Тип расцепителя:	Тепловой, электромагнитный
Сфера применения:	Промышленное и бытовое

3. Требования к надежности.

Автоматические выключатели должны быть рассчитаны на 15-летний срок эксплуатации. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. Все материалы, используемые для изготовления автоматических выключателей должны быть устойчивы и надежны в рабочей среде, и иметь сертификаты. Оборудование должно быть выполнено на высоком техническом уровне.

Гарантийный период эксплуатации – не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

4. Требования к документации, предоставляемой при поставке.

Товар должен сопровождаться соответствующей технической документацией (в обязательном порядке - технические условия, протоколы квалификационных испытаний оборудования, проведенных аккредитованными лабораториями), сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасную эксплуатацию Товара. Указанные документы должны позволить определить завод-производитель поставляемого товара. Для импортной продукции – копии государственных таможенных деклараций должны быть представлены при поставке продукции.