

**Выписка**  
**из Протокол запроса предложений**  
**на выполнение услуги по испытанию электрооборудования ТП-261 и ТП-312**  
**на объектах МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"**  
**от «21» октября 2021 года № 25**

**Наименование заказчика:** МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»

По итогам проведенной оценки лучшей заявкой по лоту № 1 признана заявка ООО «Агентство по техническому регулированию» со следующими условиями исполнения контракта:

| Номер лота | Наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. измер. | Количество | Цена за ед. товара | Цена контракта | Примечание |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| Лот № 1    | <p><b>Услуги по испытанию электрооборудования ТП-261 и ТП-312 на объектах МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь":</b></p> <p><b>1. Производственная база (ТП-261):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,1 (100 т.)</li> <li>- Поверка сопротивления петли "фаза-ноль" – 8 (1 токопр.)</li> <li>- Испытание обмотки силового трансформатора - 2 (испыт.)</li> <li>- Фазировка трансформатора с сетью напр. до 1 кВ. - 2 (фазировка)</li> <li>- Кабели напряжения, кВ., до: 10 кВ. - 6 (испыт.)</li> <li>- Аппарат коммутационный напряжением, кВ., до 11 кВ. - 12 (испыт.)</li> <li>- Измерение сопротивления изоляции – 10 (1 линия)</li> <li>- Определение увлажнённости изоляции обмоток трансформаторов - 2 (тр-р)</li> <li>- Измерение сопротивления заземляющих устройств – 1 (заземлитель)</li> </ul> <p><b>2. Сортировочный комплекс (ТП-312):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,09 (100 т.)</li> <li>- Поверка сопротивления петли "фаза-ноль" – 6 (1 токопр.)</li> <li>- Испытание обмотки силового трансформатора - 2 (испыт.)</li> <li>- Фазировка трансформатора с сетью напр. до 1 кВ. - 2 (фазировка)</li> <li>- Кабели напряжения, кВ., до: 10 кВ. - 6 (испыт.)</li> </ul> | шт.        | 1          | 20 468,00          | 20 468,00      |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|
| - Аппарат коммутационный напряжением, кВ., до 11 кВ. - 12 (испыт.)<br>- Измерение сопротивления изоляции – 8 (1 линия)<br>- Определение увлажнённости изоляции обмоток трансформаторов - 2 (тр-р)<br>- Измерение сопротивления заземляющих устройств – 1 (заземлитель) |  |  |  |  |           |   |
| ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 20 468,00 | - |

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть изменена только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР.

Оплата услуг Заказчиком Исполнителю производится по окончании выполнения услуги на основании Акта выполненных работ.

Комиссией предложено всем участникам направить окончательное предложение по адресу: город Тирасполь, улица Украинская, 11, в срок до 10:00 часов 22 октября 2021 года.

Отказались направлять окончательные предложения:

| Регистрационный номер заявки | № ЛОТА | Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя) |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                           | 1      | ООО ТЦ "Промтехстандарт"                                                                                                                                                               |
| 2.                           | 1      | ООО "Промдиагностика ОПО"                                                                                                                                                              |
| 3.                           | 1      | ООО «Агентство по техническому регулированию»                                                                                                                                          |

Учитывая отказ участников от предоставления окончательных предложений, лучшим окончательным предложением признано предложение в пункте 11 настоящего Протокола.

По итогам заседания Комиссии принято решение признать запрос предложений на выполнение услуги по испытанию электрооборудования ТП-261 и ТП-312 на объектах МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" состоявшимся ввиду того, что все поданные заявки соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, и Закону Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

**Секретарь комиссии:** Балан Иван Игоревич – экономист

