

Министерул
дезволтэрий економиче
ал Републик Молдовенешть Нистрене,
Ынтреприндеря унитарэ де стат
«ГК Днестрэнерго»



Министерство
экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики,
Государственное унитарное предприятие
«ГК Днестрэнерго»

Міністерство
економічного розвитку
Придністровської Молдавської Республіки,
Державне унітарне підприємство
«ГК Днестрэнерго»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, тел.: (533) 9-30-58, факс: (533) 9-65-72, e-mail: dnestrenergo@dnestrenergo.md

№ _____
На № _____ от _____

Официальный сайт
ГУП «ГК Днестрэнерго»

Запрос ценовой информации

Запрос ценовой информации на поставку следующей продукции:

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен, ГУП «ГК Днестрэнерго» планирует проведение закупки **Элегазовые выключатели 110 кВ** в 2022 г. и в целях изучения рынка цен на закупаемое оборудование, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам в Приложении: – Опросные листы на элегазовые выключатели 110 кВ.

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, приведен в Приложении: – Опросные листы на элегазовые выключатели 110 кВ

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: поставка продукции согласно вышеприведенным данным.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара:

- Оплата Товара 40% по настоящему Контракту производится Покупателем (ГУП «ГК Днестрэнерго»), банковским переводом на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта. Следующие 60 % производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки товара в полном объёме в адрес покупателя. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг - приемка товара осуществляется Поставщиком на объекте завершенного строительства, путем подписания приемо-сдаточных документов, товарно-транспортных накладных.

2.3.1. Сведения о сроках и месте поставки товаров:

- Срок поставки всего объёма Товара производится в течении не более 210 (двести десять) календарных дней с момента осуществления предоплаты в размере 40% от суммы подписанного сторонами контракта. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право поставить Товар досрочно. При наличии обстоятельств, влияющих на изменение сроков поставки Товара. Стороны вправе, путём подписания дополнительного соглашения к Контракту, изменить сроки поставки Товара.

- Товар поставляется на условиях СРТ 3300 Молдова г. Тирасполь ул. Украинская 5. склад Поставщика, согласно INCOTERMS 2010г.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

- Товарно-транспортная накладная;
- Сертификат качества либо Сертификат соответствия ГОСТу, паспорт качества;
- Акты о проведении заводских испытаний;
- Пакет необходимой технической документации на русском языке;

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - *предусмотрено условиями контракта*;

5. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту - в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

6. Права и обязанности Поставщика, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

6.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

6.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

7. Срок действия контракта - до 31.12.2022 г.

8. Ценовую информацию необходимо предоставить до 17-00 часов 09.02.2022г.; на электронный адрес: dnestrenergo@dnestrenergo.md, факс +373 (533) 96572.

9. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;**

10. Планируемый период проведения закупки -2022г.

11. **Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:**

- Ссылку на данный запрос;
- Реквизиты вашего документа (дата и №);
- Цену товара за единицу;
- Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
- Срок действия цены;
- Срок поставки (в календарных днях с момента вступления в силу контракта).
- Условия поставки согласно INCOTERMS 2010.

По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373(533)65256, контактное лицо Страцинский Валерий Анатольевич.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Приложение: – Опросные листы на элегазовые выключатели 110 кВ.

Заместитель генерального директор по МТС


Яковишин Д.М.

Опросный лист элегазового выключателя 110кВ

№	Наименование параметра	Значение
1	Место установки	ПС Гертоп ; ПС Каменка.
2	Тип выключателя	Элегазовый
3	Количество, шт.	4
4	Стальные опорные стойки	Нет
5	Кронштейн под установку трансформаторов тока	Нет
6	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150	У1
7	Толщина стенки гололеда, мм	20
8	Тип внешней изоляции	Фарфор
9	Длина пути утечки, мм	3625
10	Тип привода	Пружинный
12	Номинальное напряжение, кВ	110
13	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	123
14	Номинальная частота, Гц	50
15	Номинальный ток, А	3150
16	Номинальный ток отключения, кА	40
17	Ток термической стойкости (время протекания 3 с), кА	40
18	Коммутационный цикл	О-0,3с-ВО-180с-ВО или ВО-15с-ВО
19	Электромагнит включения, напряжение, В	= 230
20	1-й электромагнит отключения, напряжение, В	= 230
21	2-й электромагнит отключения, напряжение, В	= 230
22	Напряжение двигателя взвода привода, В	=230
23	Наличие прибора обогрева привода, напряжение, В	Да, ≈ 230
24	Вспомогательный выключатель, количество контактов	12 н.о. + 12 н.з.
25	- Наличие счётчика коммутационных циклов; - Переключателя управления «МЕСТНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ»; - Блокировки против «качания»; - Указателя положения выключателя «ВКЛ/ОТКЛ»	Да
26	Срок службы, лет, не менее	30
27	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки, лет, не менее	5
28	Наличие габаритно-установочного чертежа	Да
29	Элегаз для первой заправки	Да

Начальник СПф

Начальник РЗАф



Опросный лист элегазового выключателя 110кВ

№	Наименование параметра	Значение
1	Место установки	ПС «Сукля»: 110В1Т/110В2Т/110ВС
2	Тип выключателя	Элегазовый
3	Количество, шт.	3
4	Стальные опорные стойки	Нет
5	Кронштейн под установку трансформаторов тока	Нет
6	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150	У1
7	Толщина стенки гололеда, мм	20
8	Тип внешней изоляции	Фарфор
9	Длина пути утечки, мм	3900
10	Тип привода	Пружинный
12	Номинальное напряжение, кВ	110
13	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126
14	Номинальная частота, Гц	50
15	Номинальный ток, А	3150
16	Номинальный ток отключения, кА	40
17	Ток термической стойкости (время протекания 3 с), кА	40
18	Коммутационный цикл	О-0,3с-ВО-180с-ВО или ВО-15с-ВО
19	Электромагнит включения, напряжение, В	= 230
20	1-й электромагнит отключения, напряжение, В	= 230
21	2-й электромагнит отключения, напряжение, В	= 230
22	Напряжение двигателя взвода привода, В	=230
23	Наличие прибора обогрева привода / напряжение, В	Да / ≈ 230
24	Вспомогательный выключатель, количество контактов	12 н.о. + 12 н.з.
25	- Наличие счётчика коммутационных циклов; - Переключателя управления «МЕСТНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ»; - Блокировки против «качания»; - Указателя положения выключателя «ВКЛ/ОТКЛ»	Да
26	Срок службы, лет, не менее	40
27	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки, лет, не менее	5
28	Наличие габаритно-установочного чертежа	Да
29	Элегаз для первой заправки	Да
30	Заправочное устройство	Да
31	Шеф монтаж	Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при сборке, наладке и заправке элегазом) с сохранением гарантийных обязательств. При необходимости обучение на заводе.

Начальник СП

Начальник РЗА

Гладкий С.В.

Завати Е.Г.