Министерул
дезволтэрий економиче
ал Републичий Молдовенешть Нистрене,
Ынтреприндеря унитарэ де стат
«ГК Днестрэнерго»

Министерство
экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики,
Государственное унитарное предприятие
«ГК Днестрэнерго»

Міністерство
економічного розвитку
Придністровської Молдавської Республіки,
Державне унітарне підприємство
«ГК Днестрэнерго»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, тел.: (533) 9-30-58, факс: (533) 9-65-72, e-mail: dnestrenergo@dnestrenergo.md

_____ № _____

На №_____ от _____

Официальный сайт
ГУП «ГК Днестрэнерго»

Запрос ценовой информации

Запрос ценовой информации
на поставку следующей продукции:

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен, ГУП «ГК Днестрэнерго» планирует проведение закупки **Привод для РПН** в 2022 г. и в целях изучения рынка цен на закупаемое оборудование, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам в Приложении №1 и 2: – Опросный лист на привод для РПН.

Объект закупки:

№ п/п	Наименование, качественные и технические характеристики материала (товара)	Ед. измерения	Кол-во
1	РПН (устройство регулирования напряжения под нагрузкой) силового трансформатора		
1.1.	Моторный привод в комплекте с прибором (указателем) для дистанционного контроля положения РПН, в качестве замены моторного привода MZ-2 для силовых трансформаторов, (технические характеристики, присоединительные размеры и другие требования отражены в Приложении №1 к настоящему запросу цен).	комплект	1
1.2.	Моторный привод в комплекте с прибором (указателем) для дистанционного контроля положения РПН, в качестве замены моторного привода MZ-4 для силовых трансформаторов, (технические характеристики, присоединительные размеры и другие требования отражены в Приложении №2 к настоящему запросу цен).	комплект	1

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, приведен в Приложении: – Опросный лист на привод для РПН.
2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:
2.1. Предмет контракта: поставка продукции согласно вышеприведенным данным.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара:

Оплата производится по договору, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке:

- предоплата 40%, после подписания Контракта - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления настоящего Контракта в силу;
- окончательная оплата 60% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления о готовности продукции к отправке.

2.4. Сведения о сроках и месте поставки товаров:

- Срок поставки всего объёма Товара производится в течении не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента осуществления предоплаты в размере 40% от суммы подписанного сторонами контракта. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право поставить Товар досрочно. При наличии обстоятельств, влияющих на изменение сроков поставки Товара, Стороны вправе, путём подписания дополнительного соглашения к Контракту, изменить сроки поставки Товара.
- Товар поставляется на условиях, предпочтительно, CPT, CIP, DAP 3300 Молдова г. Тирасполь ул. Украинская 5. склад Поставщика, согласно INCOTERMS 2010г.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

- Товарно-транспортная накладная;
- Сертификат качества либо Сертификат соответствия ГОСТу, паспорт качества;
- Сертификат происхождения (Evro-1, СТ-1);
- Акты о проведении заводских испытаний;
- Пакет необходимой технической документации на русском языке;

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленных контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - *предусмотрено условиями контракта;*

5. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту - в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

6. Права и обязанности Поставщика, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

6.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

6.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

7. Срок действия контракта - до 31.12.2022 г.

8. Ценовую информацию необходимо предоставить до 17-00 часов 27.05.2022г.;

на электронный адрес: dnestrenergo@dnestrenergo.md, факс +373 (533) 96572.

9. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;**

10. Планируемый период проведения закупки -2022г.

11. ***<u>Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:</u>***

— **Ссылку на данный запрос;**
— **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
— **Цену товара за единицу;**
— **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
— **Срок действия цены;**
— **Срок поставки (в календарных днях с момента вступления в силу контракта);**
— **Условия поставки согласно INCOTERMS 2010;**
— **Инструкцию монтажу эксплуатации и наладки**

По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373(533)65256, контактное лицо Дамаскина Зоряна Ярославовна.
Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Главный инженер – I-заместитель
генерального директора Гицман А.И.

Исп. Дамаскина З.Я., +37377732188

Опросный лист на привод для РПН

Наименование параметров	Характеристики
Место установки	*ПС «Зак. Слободка»:* 1Т
Тип заменяемого моторного привода РПН	MZ-2
Количество приводов	1
Количество документации	2
Язык документации	Русский
Язык схемы и таблички в приводе	Русский
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150	У1
Степень защиты	IP55
Размеры крепления к трансформатору	350х620
Число положений привода	19
Продолжительность цикла переключения	4,5с
Тип питающей сети	3 AC/N
Частота питающей сети	50Гц
Напряжение питания двигателя	380VAC
Напряжение питания вспомогательной сети	230VAC
Напряжение питания цепей управления	230VAC
Переключатель управления «местное-дистанционное»	Да
Тип устройства управления «повышение-понижение»	Кнопка
Аналоговый выход 4-20mA / BCD-код / резистивный ряд	Да
Наличие габаритно-установочного чертежа	Да
Прибор (указатель) для дистанционного контроля положения РПН	1шт.

Начальник СП Гладкий С.В.

Начальник РЗА Завати Е.Г.

Опросный лист на привод для РПН

Наименование параметров	Характеристики
Место установки	*ПС «Зак. Слободка»:* 2 Т
Тип заменяемого моторного привода РПН	MZ-4
Количество приводов	1
Количество документации	2
Язык документации	Русский
Язык схемы и таблички в приводе	Русский
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150	У1
Степень защиты	IP55
Размеры крепления к трансформатору	350х520
Число положений привода	19
Продолжительность цикла переключения	4,5с
Тип питающей сети	3 AC/N
Частота питающей сети	50Гц
Напряжение питания двигателя	380VAC
Напряжение питания вспомогательной сети	230VAC
Напряжение питания цепей управления	230VAC
Переключатель управления «местное-дистанционное»	Да
Тип устройства управления «повышение-понижение»	Кнопка
Аналоговый выход 4-20mA / BCD-код / резистивный ряд	Да
Наличие габаритно-установочного чертежа	Да
Прибор (указатель) для дистанционного контроля положения РПН	1шт.

Начальник СП Гладкий С.В.

Начальник РЗА Завати Е.Г.