

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР  
**МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»**

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. /факс (533) 9-31-24, E-mail:tiraste@mail.ru

18.03.2021

№ 01-11/638ч

Генеральному директору  
МГУП «Тирастеплоэнерго»  
О.М. Ищенко

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 2045**

на замену участка магистральной тепловой сети от ТК Од-4  
до ТК Од-9 по пр. Монтажников в г. Тирасполь

1. *Заказчик* – МГУП «Тирастеплоэнерго».
2. Наименование объекта «Замена участка магистральной тепловой сети от ТК Од-4 до ТК Од-9 по пр. Монтажников в г. Тирасполь»
3. Эксплуатационный температурный график 95-70<sup>0</sup>С.
4. Замену существующей магистральной тепловой сети Ду 400мм выполнить в канальном варианте с применением стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ10704-91 в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции Ду400х10мм.
5. Запроектировать сильфонные компенсаторы.
6. Предусмотреть реконструкцию существующих тепловых камер с заменой лестниц, люков, при необходимости железобетонных строительных конструкций.
7. Проектную документацию на замену участка магистральной тепловой сети от ТК Од-4 до ТК Од-9 по пр. Монтажников в обязательном порядке согласовать с МГУП «Тирастеплоэнерго» и со всеми заинтересованными организациями.
8. Проект должен пройти регистрацию в Службе Государственного надзора МЮ ПМР.
9. Проект разработать в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Настоящие технические условия действительны в течение 2-х лет.

Ио технического директора

Филипенко 51634  
Скутарь 51399  
Мировский Г.Л. 95316



Горбунова Т.Л.