

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

**МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»**

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

31.05.2022 №01-11/1600и Генеральному директору
МГУП «Тирастеплоэнерго»
На № _____ от _____ О.М. Ищенко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №2063

на проектирование внутреннего электроснабжения подвальных помещений №6-13,17,19-26,30-33,54,56, расположенных по адресу: г. Днестровск, ул. Первомайская,5

- 1.Присоединенная мощность, существующая 15кВт, напряжение питания, существующие - 380 В.
- 2.Категория надёжности электроснабжения III (третья).
3. Общая площадь подвальных помещений №6-13,17,19-26,30-33,54,56 составляет 327,6м² (план помещений прилагается).
4. Рабочих мест - 15
5. Марку, сечение кабеля и метод прокладки определить проектом.
- 6.Согласовать проект электроснабжения с: СРЭС, Службой государственного надзора МЮ ПМР, МУП «ЖЭУК г. Днестровск», МГУП «Тирастеплоэнерго».
- 7.Проектирование и монтаж должны выполнять специализированные организации, имеющие лицензию (разрешение) на данный вид деятельности.
- 8.Технические условия действительны в течение одного года.

Ио технического директора



Горбунова Т.Л.

Тронин
0778 50434