

Утверждаю

Начальник МУ «РУК» Терлецкая Д.В.
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись руководителя)

22 03 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Музей А.Г. Рубинштейна и истории села Выхватенцы.
Ремонт электроснабжения

22 марта 2021 г.

г. Рыбница

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
начальник АХО МУ «РУК»
гл. специалист АХО МУ «РУК»
вед. Специалист АХО МУ РУК

Е. А. Выродов
Т. А. Хохлова
Н. Н.Вышинская.

Техническим осмотром установили, что для проведения ремонта электроснабжения музея А.Г. Рубинштейна и истории села Выхватенцы необходимо выполнить следующие работы:

№	Виды работ	Ед. измер.	Объ ем	Примеч.
1	Замена кабельного ввода в здание.	шт	1	
2	Устройство трёхфазного узла учета	шт	1	
3	Установка выключателей скрытой проводки одноклавишных.	шт	5	
4	Установка выключателей скрытой проводки Двухклавишных.	шт	15	
5	Установка розеток скрытой проводки	шт	30	
6	Проложить новую скрытую электропроводку для обеспечения электроснабжения помещений музея с установкой распределительно-защитных устройств.	Провод проложить в штрабе, с последующей заделкой, разводку по чердачному помещению.		
7	Демонтировать старые и установить новые светильники с диодными лампами, для обеспечения освещения в помещениях в соответствии с санитарными нормами.	Предусмотреть многорежимное освещение в залах		

Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП

Начальник АХО МУ «РУК»

Гл. специалист МУ «РУК»

вед. Специалист АХО МУ РУК

Е. А. Выродов

Т. А. Хохлова

Н. Н.Вышинская.