

Заказчик :  
МУП «Спецавтохозяйство»



Подрядчик  
ООО «Молдэлектро»

Акт выполненных работ № 52  
За июнь м-ц 2022г.

2006

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	<b>1. Производственная база, ул. Украинская, 11:</b> - Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 2,80 (100 т.) - Проверка сопротивления цепи фаза-ноль – 81,00 (1 токопр.) - Измерение сопротивления изоляции – 140,00 (1 линия) - Проверка устройств защитного отключения (УЗО) – 14,00 (1 устр.) - Измерение сопротивления заземляющих устройств – 11,00 (шт.) <b>2. Сортировочный комплекс, пер. Гребеницкий, 12:</b> - Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,80 (100 т.) - Проверка сопротивления цепи фаза-ноль – 42,00 (1 токопр.) - Измерение сопротивления изоляции – 44,00 (1 линия) - Проверка устройств защитного отключения (УЗО) – 1,00 (1 устр.) - Измерение сопротивления заземляющих устройств – 4,00 (шт.) <b>3. Банно-оздоровительный комплекс, К.Цеткин, 3:</b> - Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,50 (100 т.) - Проверка сопротивления цепи фаза-ноль – 15,00 (1 токопр.) - Измерение сопротивления изоляции – 20,00 (1 линия) - Проверка устройств защитного отключения (УЗО) – 5,00 (1 устр.) - Измерение сопротивления заземляющих устройств – 2,00 (шт.)	шт.	1	20 878,00
	<b>ИТОГО:</b>			20 878,00

Всего к оплате: 20 878, 00 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь, 00) руб. ПМР.  
Претензий по качеству объема выполненных работ и сроков нет .

<b>Заказчик</b> МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» Директор  М.П. Пантелейчук Г.С.	<b>Подрядчик</b> ООО «Молдэлектро» Директор  М.П. Фомин Г.К.
---	---

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с договором. *Иван /Моисев/*