

**Техническое задание на поставку изоляторов подвесных полимерных
для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2022 году.**

1. Номенклатура приобретаемого товара:

№ п/п	Наименование товара
1	Изоляторы подвесные полимерные

2. Общие технические требования к товару.

2.1. Технические характеристики изоляторов должны соответствовать таблице:

№	Наименование	Требуемые параметры
1	Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ)	ГОСТ Р 28856-90
2	Номинальное напряжение, кВ	20
3	Частота, Гц	50
4	Нормированная Разрушающая сила на напряжение, кН	70
5	Допустимая степень загрязнения изолятора	3
6	Длина пути утечки, мм	не менее 650
7	Тип исполнения	подвесной
8	Температура эксплуатации	[- 60°С до + 50°С]
9	Масса, кг	не более 1,5
10	Строительная высота Н, мм,	не более 440
11	Изоляционная высота L, мм	не менее 310
12	Тип исполнения оконцевателей	Гнездо-серьга

2.2. Конструкция и присоединительные размеры оконцевателей должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75 и ГОСТ 27396-93, оконцеватели должны иметь антикоррозийное покрытие.

3. Требования к надежности.

- 3.1. Установленный срок службы изоляторов 25 лет.
- 3.2. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов -3 года со дня ввода в эксплуатацию.
- 3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), изготовленным не ранее 2021 года.

4. Требования к документации.

- 4.1. При осуществлении подачи заявок на участие в закупке должны быть представлены следующие документы:
 - сертификат соответствия.

4.2. К поставляемой продукции должны прилагаться паспорта и другая документация, надлежащим образом подтверждающая качество и безопасную эксплуатацию Товара.

4.3. Вышеуказанные документы должны позволить определить завод-производитель поставляемого товара.

Составил: И.о. начальника ПТО ГУП «ЕРЭС»

Утверждаю: Технический директор ГУП «ЕРЭС»



Е.Ю. Привалов

А.С. Раскола