



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

23 MAR 2023

№ 01.1-14.1/2763 Руководителям хозяйствующих
субъектов

На № _____ от _____

Запрос ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) **в срок до 05 апреля 2023 года**, ценовое предложение на поставку электрогенератора, для нужд ГУ «Республиканский центр матери и ребенка», в соответствии со следующими требованиями:

№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1.	Общие требования		
1.1.	Модель	указать	обязательно
1.2.	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
1.3.	Год выпуска, не ранее	2021	обязательно
1.4.	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
2.	Технические характеристики		
2.1.	Мощность номинальная, не менее	50 кВт	обязательно
2.2.	Мощность максимальная, не менее	55 кВт	обязательно
2.3.	Напряжение	380 В, 3 фазы	обязательно
2.4.	Частота тока	50 Гц	обязательно
2.5.	Род тока	переменный	обязательно
2.6.	Двигатель:		
2.6.1	Четырехтактный	наличие	обязательно
2.6.2.	Дизельный (турбо дизельный) с жидкостным охлаждением	наличие	обязательно

2.6.3.	Электронный регулятор оборотов	наличие	обязательно
2.6.4.	Топливный бак рассчитан на расход топлива при 75% нагрузке непрерывной работы, не менее	10 ч	обязательно
2.7.	Контроллер ручного запуска	наличие	обязательно
2.8.	Контроллер двигателя	наличие	обязательно
2.9.	Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора	обязательно
2.10.	Защита генератора	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность	обязательно
2.11.	Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной	обязательно
2.12.	Защита при авариях	наличие	обязательно
2.13.	Автоматическое переключение между сетью и генератором	наличие	обязательно
2.14.	Количество ввода	2	обязательно
2.15.	Светодиодная индикация аварий	наличие	обязательно
2.16.	В бесшумном корпусе	наличие	обязательно
2.17.	Комплект з/ч для проведения первых 3-х регламентных работ по ТО, согласно инструкции завода изготовителя	наличие	обязательно

Срок и условия поставки: 45 календарных дней с момента получения предоплаты.

Срок проведения закупки: 2023 год.

Ориентировочный срок проведения открытого аукциона: первое полугодие 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок (с момента монтажа) не менее 1 (одного) года.

Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования).

Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока - не более 48 часов.

Возможность сервисного обслуживания.

Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.

Дополнительное условие: обязательное обучение персонала пользованию оборудованием.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться **цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.**

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

И.о. заместителя министра
здравоохранения ПМР
по закупочной политике



И.Н. Глизнуца

Рошко В. А.,
54201

