

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление:
о пункта газовой котельной ГУП «ЕРЭС» г. Дубоссары, ул.
Ломоносова, 3

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание
1.	Данные о Заказчике: (Наименование предприятия, юридический адрес, телефон)	ГУП «ЕРЭС» MD-3300, г. Тирасполь, г. Тирасполь, ул. Мира, 2 тел. (533) 9-44-23
2.	Назначение и местоположение объекта: (характеристика объекта и его адрес)	Изготовление шкафного газорегуляторного пункта для газовой котельной ГУП «ЕРЭС» г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 3 для осуществления газоснабжения, существующей газовой котельной.
3.	Вид строительства: (новое, реконструкция, расширение)	реконструкция
4.	Основные технико-экономические показатели, которые необходимо предусмотреть при изготовлении:	При изготовлении учесть следующее: Диаметр газопровода в точке подключения Ду 50мм; Давление газа в точке подключения 2.2 кгс/см ² ; Газ одорирован; Теплотворная способность газа Q=8400 ккал/м ³ ; ШРП должен быть с двумя регуляторами газа, пропускной способностью 85-105 м ³ /ч каждый; ШРП должно быть изготовлено согласно СНиП и «Правил безопасности в газовом хозяйстве»; Предусмотреть место присоединения контура заземления; Всё устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано на территории ПМР.
5.	Исходные данные, представляемые Заказчиком:	В качестве исходных данных для проектирования Заказчик предоставляет: - Технические условия на замену шкафного газорегуляторного пункта газовой котельной; - Зарегистрированную в установленном порядке проектную документацию.
6.	Гарантийные обязательства.	Гарантийный срок не 12 месяцев, с момента передачи изделия подрядчиком заказчику.

Составил: Начальник ПТО ГУП «ЕРЭС»

Утверждаю: Технический директор ГУП «ЕРЭС»

Д.С. Супручев

А.С. Раскола