

Каля Фератэ Нистрянэ



Придністровська залізниця

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

MD 3300, Приднестровье г. Тирасполь, ул. Ленина 59«б», тел. +(373-533)-96185, факс 52036 фиск. код 0200040548,
Р/счёт 2211290000000054 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, КУБ 29, К/ счёт 20210000094, pjdpmr@mail.ru

Исх. № 01-04/308 от 14.05 2021г
На № _____ от _____ 2021г

Потенциальным поставщикам

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен накупаемый товар, просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

1. Перечень обслуживаемого газониспользующего оборудования Южного отделения

№ п/п	Адрес	Марка	Кол-во
1	Ст. Ливада пост ЭЦ	Beretta Cao28	1
2	Ст. Новосавицкая вокзал	Beretta CSI 24 двухконтурный	1
3	Ст. Новосавицкая ПЧ	Beretta CSI 24 двухконтурный	1
Тирасполь			
4	Пост ЭЦ	Riello RTQ 236кВт	1
5	Район электроснабжения	АОГВ 12кВт	1
6	Клуб	Beretta 24кВт двухконтурный	1
7	ПЧ	Beretta 24кВт двухконтурный	1
8	Ул. Юности, д. 66	Airfel двухконтурный	1
9	Парканы переезд 1490км	Конвектор	1
Бендеры			
10	Вокзал Бендеры-1	Riello 2RCT-8 Thermona DUO-50	1 1
11	АБК	Riello 2RCT-7 2RCT-5/1	1 1
12	Пост ЭЦ	Novella-31 Beretta CSI 28 двухконтурный	1 1
13	СЦБ	Thermona DUO-50	1
14	10 околотов	Novella-31	1
15	ПТО вагонов	Mora	1
16	ПЧ АБК	Thermona DUO-50	1
17	ПЧ мастерские	Конвектор	11
18	Депо	Beretta 35кВт двухконтурный	2
		Airfel двухконтурный	2
		Конвектор	27
19	Центральный склад	Конвектор	5
20	Дом связи	Mora-35E	2
21	Мастерская АТС	Конвектор	1

Транспортные расходы

№ п/п	Адрес	Стоимость	
		При проведении сервисного обслуживания	При отдельном выезде (10раз)
1	пгт. Первомайск-станция Ливада		
2	с. Новосавицкое-станция Новосавицкая		
3	г. Тирасполь-станция Тирасполь		
4	с. Парканы-ЖД переезд		
5	Г. Бендеры-Бендерский узел		

2. Перечень обслуживаемого газоиспользующего оборудования Северного отделения

№ п/п	Адрес	Марка	Кол-во
1	Ст. Колбасная	Beretta двухконтурный	1
2	Ст. Промышленная	АОГВ-35	1
Ст. Рыбница			
1	Вокзал	Duomax-500NT	2
		Колонка «Ирдобанье-17»	1
		АОГВ-7,5	1
2	Дом связи	Novella-55	1
3	ПТОЛ	Thermona DUO-50	3
4	ПЧ	АОГВ-23	1
		Колонка «Ирдобанье-17»	1

Транспортные расходы

№ п/п	Адрес	Стоимость	
		При проведении сервисного обслуживания	При отдельном выезде (10раз)
1	с. Колбасное-станция Колбасна		
2	г. Рыбница-станция Промышленная		
3	г. Рыбница-станция Рыбница		

3. Перечень обязательных работ по сервисному обслуживанию газоиспользующего оборудования:

1. Контроль включения и выключения аппарата.
2. Контроль герметичности соединений и подводящих патрубков газа и воды.
3. Проверка герметичности узлов водяного тракта.
4. Проверка герметичности узлов газового тракта.
5. Контроль расхода газа при минимальной и максимальной мощностях.
6. Контроль качества присоединения котла к дымоходу.
7. Проверка функционирования гидравлических узлов.
8. Вскрытие топочного пространства котла с очисткой поверхностей нагрева и турбуляторов.
9. Проверка внутренних и обмуровочных поверхностей котла.
10. Удаление отложений на горелках.
11. Чистка горелок и сопел.
12. Проверка состояния и очистка дымоотводящих путей.
13. Замена фильтров на газоманитных блоках.
14. Проверка работы вентилятора горелки.
15. Проверка настроек давления газа и их регулирование при необходимости.
16. Проверка и затяжка винтов кабельных присоединений на всех клеммах электрооборудования котельной.
17. Контроль функционирования электрических и электронных узлов.
18. Проверка надёжности крепления всех узлов на горелке.
19. Проверка давления в расширительном баке и регулировка при необходимости.
20. Регламентные работы по насосу оборудованию, теплообменникам, запорной арматуре, согласно правилам безопасности и рекомендаций завода-изготовителя.
21. Опробование системы безопасности котла.
22. Проверка герметичности и регулировка двери камеры сгорания на котле.
23. Проверка режима горения согласно установкам заводских таблиц.
24. Контроль и регулировка настроек и автоматики котельной.
25. Проверка электрода розжига и эффективности его работы.

26. Проверка ионизационного электрода и его функционирование.
27. Проверка, очистка и настройка работы подпиточной системы котельной.
28. Обслуживание систем химводоочистки и водоподготовки.

4. Сервисное обслуживание газоиспользующего оборудования проводится два раза в год (перед началом отопительного сезона и по окончанию отопительного сезона).

5. Источник финансирования – собственные средства.

6. Условия поставки:

Работы должны быть выполнены на основании оформленной заявки Заказчика, в которой определяется вид услуги, объем работ и сроки выполнения.

7. Оплата оказанной услуги осуществляется по безналичному расчету за каждую услугу, согласно выставленного счета и подписания Акта оказанной услуги в течение 5-и банковских дней с момента подписания Акта.

8. Ценовую информацию можно направить до 17.00 час 18.05.2021 г на электронный адрес: OMTO@rjdpmr.com или по факсу (533)67-634.

9. Планируемый период проведения закупки - 2021 год.

10. Настоящий запрос не является извещением о проведение закупки и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

11. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:

- ссылку на данный запрос;
- цену за единицу оказываемой услуги.

Заместитель генерального директора



С.А. Перекитный

Ильгова Н.В.
0779-31-341