



ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

г. Тирасполь, ул. Свердлова, 49
р/с 2212290000001918
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
к/с 20210000094, КУБ 29
ф.к. 0200041035

СОЧИЕТАТЯ КУ РЭСПУНДЕРЕ ЛИМИТАТЭ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

☎ (+373 533) 3-83-89, 7-41-19, 📠 7-44-40 | ✉ mail@ttgpmr.com

_____ № _____
На № _____ от _____

Потенциальным поставщикам

Запрос ценовой информации

ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" проводит запрос коммерческих предложений на закупку запорной арматуры, в соответствии с прилагаемым техническим заданием:

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, являются:

1.1. Предмет контракта: поставка запорной арматуры, в соответствии с прилагаемым техническим заданием;

1.2. Предпочтительный порядок оплаты товара:

- 50% предоплата в течение 10 рабочих дней после подписания контракта;

- 50% в течение 10 рабочих дней после уведомления о готовности товара к отгрузке;

1.3. Базис поставки: DAP, склад Покупателя;

1.4. Гарантийный срок: гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 лет со дня поставки на склад Покупателя;

1.5. Поставщик передаёт Покупателю вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

- товаросопроводительные документы;

- оригиналы паспорта (сертификата) качества на товар, сертификаты о прохождении испытаний на заводе производителя и иная документация предусмотренная заводом производителем.

Планируемый период проведения закупки – 2025 год.

Мы хотели бы акцентировать Ваше внимание на ключевых параметрах, которые должны быть четко определены в коммерческом предложении: наименование, состояние товара, цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения и производитель.

В процессе проведения закупки, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» оставляет за собой право запросить у участников закупки дополнительную техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара установленным требованиям. Не предоставление технической документации может привести к тому, что представленное Вами

ценовое предложение не будет рассмотрено, поскольку без этой информации мы не сможем убедиться в соответствии Вашего товара нашим требованиям.

Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Мы просим направить Ваше ценовое предложение по тел./ф. +373 533 38329 или e-mail: omts2@ttgpmr.com в срок до 12:00ч. 14.02.2025 года.

При необходимости, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» вправе принять решение об изменении количества приобретаемого товара.

Будем признательны за рассмотрение нашего обращения, с надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: Техническое задание на поставку запорной арматуры для нужд ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Контактное лицо: инженер ОМТС - Лисаченко Владимир Петрович тел.+373 533 38 378 / моб. тел. +373 775 62780.

Техническое задание

Задвижка клиновья фланцевая с ответными фланцами 30сб4нж Ду 250 Ру1,6 – 4 шт.

Тип задвижки – клиновья,

Диаметр номинальный - 250 мм

Давление номинальное - 1,6 МПа

Корпус задвижки – литой, материал - сталь 20Л, ГОСТ 977-88

Клин - двухдисковый, материал – сталь 35 ГОСТ 1050-2013

Рабочая среда – вода

Температура окружающей среды – от -40 до +40*С

Температура рабочей среды - не более 110*С

Вид климатического исполнения – У1

Способ управления – ручное маховик

Тип установки - наземная

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 – «А»

Присоединение – фланцевое

Материал наплавки на затворной части корпуса - проволока сварная 07Х25Н13 (ГОСТ 2246-70) или 04Х19Н11М3 (ГОСТ 2246-70) или 13Х25Т (ГОСТ 2246-70), толщиной не менее 3,0 мм

Материал наплавки на затворной части клина - проволока сварная 10Х17Т (ГОСТ 2246-70) или 04Х19Н9С2 (ГОСТ 2246-70) или 04Х19Н11М3 (ГОСТ 2246-70), толщиной не менее 3,0 мм.

Ответные фланцы – исполнение «В» по ГОСТ 33259-2015

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет

Главный энергетик