

**Техническое задание
на поставку материалов (Товара)
для нужд ООО «Гираспольтрансгаз-Приднестровье».**

Предмет закупки: Материалы для газонаполнительной станции (ГНС).
Закупка каждого лота будет рассматриваться отдельно.

№ п/п	Перечень основных требований	Описание	Кол-во
1.	Описание предмета закупки	<p>Лот 1: Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 57 x 4,0 (ГОСТ 8732-78), Марка стали – Ст20</p> <p>Лот 2: Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные Ø 57x4,0 (ГОСТ 17375-83)</p> <p>Лот 3: Кран шаровый фланцевый Ду 50 (под трубу или отвод Ø57x4,0), полнопроходной, PN 25 или 40. (любой длины), в комплекте с 2-мя фланцами под него.</p> <p>Лот 4: Клапан предохранительный, пружинный, под рабочее давление среды (сжиженный углеводородный газ) 1,6МПа, резьбовой Ду 25 или 32, давление при котором срабатывает клапан от 1,72 МПа, в комплекте со сварной бонкой</p>	<p>422 м.</p> <p>23 шт.</p> <p>17 шт.</p> <p>2 шт.</p>
2.	Требования к качеству	<p>Товар по качеству должен полностью соответствовать ГОСТ, иметь соответствующую маркировку, сертификаты, подтверждающие качество товара.</p> <p>Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.</p>	
3.	Требования к дате изготовления Товара	Товар должен быть новый	
4.	Предпочтительный срок поставки	В течение 7 календарных дней с момента заключения договора.	
5.	Техническая документация	На этапе подачи заявок поставщик должен предоставить сертификаты (образцы сертификатов) на поставляемый товар. Одновременно с товаром предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям Заказчика.	
6.	Требования к замене Товара на аналогичный	По указанным в техническом задании материалам допускается предложение эквивалентов / аналогов . При этом, в случае предложения Участником эквивалента материала (Товара), указанного в предмете закупки Участник должен	

		четко прописать в примечании о факте замены оригинала на эквивалент, указав наименование, тип, марку, ГОСТ, ТУ производителя, характеристику эквивалента. Предложенный эквивалент по качественным и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в техническом задании.	
7.	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 12 месяцев.	